

NOTE

■ 집 계 표

	품 명	규 격	EA
●	입관밸브	150ø	1
○	스프링클러헤드	폐쇄 하향식 헤드 72℃	160
●	스프링클러헤드	폐쇄 하향식 헤드 103℃	1
●	ABC 분말소화기	3.3 kg	3
◎	적용소화기	3.0 kg	1

■	?????
ANGLE V/V : 40ø x 1 EA : 65ø x 1 EA HOSE : 40ø x 15m x 2 EA NOZZLE : 40ø x 1 EA (방사형)	

x 1 EA

■	옥내소화전 (단구형방수구내장형)
ANGLE V/V : 40ø x 1 EA : 65ø x 1 EA HOSE : 40ø x 15m x 2 EA NOZZLE : 40ø x 1 EA (방사형)	

x 2 EA

범 례	명칭(내용)
○	완 강 기
○	조속기(속도조절기), 조속기연결부(후크), 로프, 연결금속구 및 벨트

x 2 EA

■ NOTE

- 소화기는 소화기받침대에 설치할 것.
- 전실제연설비는 도면 MF-04 참조
- 스프링클러 헤드 설치 상세도는 도면 MF-23 참조

MK	DATE	DESCRIPTION	DRN	DES	CHK	APP.	P.M	CLINT	APP.
PROJECT NAME									
남대문 업무빌딩 신축공사									
BUILDING NAME									
DRN									
DES									
CHK									
APP.									
P.M									
CLINT									
APP.	SIGN	DATE	SCALE	DRAWING NO.	DB NAME				
			1/100	MF-12					

한국건설기술연구원
서울특별시 용구 남대문로 5가 541 대우빌딩17층
TEL.3708-4606 FAX.3708-4619,4618

DRAWING NAME

3층 소화배관 평면도

3층 소화배관 평면도
SCALE : 1/100